



- |  |   |
|--|---|
| ① kétvízorros fémlemez falfedés          | ⑧ felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege                                 |
| ② rögzítő szegély dűbeles rögzítése      | ⑨ felújító csapadékvíz szigetelés (filces) PU ragasztóval sávosan leragasztva |
| ③ kőzetgyapot hőszigetelés               | ⑩ aljzat kellősítés   |
| ④ aljzat kellősítés függőleges felületen | ⑪ felújítandó és perforált vízszigetelés                                      |
| ⑤ lábazati vízszigetelés záró rétege     | ⑫ meglévő és elégséges hőszigetelés   |
| ⑥ szegélyező lemezsáv                    | ⑬ szegélymenti mechanikai rögzítés  |
|  | ⑭ új hajlat-ékelem  |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletrajz: 3.2.1-1

Nem járható lapostető felújítása  
vasbeton födemen  
egyes rétegrenddel  
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
hegesztett/ragasztott rögzítéssel  
ATTIKA szegélyezése



*Add value!*

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.1-1.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.1-1