



- | | |
|--|--|
| ① kétvízorros fémlemez falfedés | ⑧ felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege |
| ② rögzítő szegély dűbeles rögzítése | ⑨ felújító csapadékvíz szigetelés (filces) alsó rétege, mechanikai rögzítéssel |
| ③ kőzetgyapot hőszigetelés | ⑩ aljzat kellősítés |
| ④ aljzat kellősítés függőleges felületen | ⑪ felújítandó és perforált vízszigetelés |
| ⑤ lábazati vízszigetelés záró rétege | ⑫ meglévő és elégséges hőszigetelés |
| ⑥ szegélyező lemezsáv | ⑬ szegélymenti mechanikai rögzítés |
| | ⑭ új hajlat-ékelem |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 3.2.2-1

Nem járható lapostető felújítása
vasbeton födémén
egyenes rétegrenddel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai rögzítéssel
ATTIKA szegélyezése



Acsél valóra!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.2-1.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.2-1