



- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① kétvízorros fémlemez falfedés | ⑦ hajlat-ékelem |
| ② rögzítő szegély dűbeles rögzítése | ⑧ Adepur Mono sávós PUR ragasztás |
| ③ hőszigetelés rögzítése | ⑨ méretezett kőzetgyapot hőszigetelés |
| ④ 2 rtg. lábazati vízszigetelés | ⑩ Polyvap SA páratechnikai réteg |
| ⑤ ásványgyapot hőszigetelés | ⑪ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés |
| ⑥ szegélymenti mechanikai rögzítés | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 1.1.1-1

Új nem járható lapostető
vasbeton födémen
egyes rétegreddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rögzítéssel
ATTIKA szegélyezése



Adni válni!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
1.1.1-1.dwg		2013.01.10.	A4		R - 1.1.1-1