



- | | |
|--|--|
| ① méretezett hőszigetelés | ⑧ lombkosár |
| ② 2 rtg. csapadékvíz elleni szigetelés | ⑨ PUR hab kitöltés |
| ③ hőszigetelés besüllyesztés | ⑩ csőperem lezárás tömítéssel |
| ④ 80/80 cm méretű ablakos alátét lemez | ⑪ Polyvap SA páratechnikai réteg |
| ⑤ lefolyó felső gallérja | ⑫ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés |
| ⑥ lefolyó felső csőidoma | ⑬ Polydren 300g védő-elválasztó réteg |
| ⑦ lefolyó alsó csőidoma és gallérja | ⑭ 5 cm vtg. 16-32 mm leterhelő kavics réteg |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 1.1.3-3

Új nem járható lapostető
vasbeton födémen
egyes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
leterhelt rögzítéssel
TETŐSSZEFOLYÓ szegélyezése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
1.1.3-3.dwg		2013.01.10.	A4		R - 1.1.3-3