

# CERTIFICADO DE PRODUCTO CONTROLADO

**Nº. 22/32305656-C**

Bellaterra, 18 de octubre de 2022		Marca comercial:
<b>PETICIONARIO: MAPEI SPAIN, S.A.</b> NIF: A-80125495 C/Valencia 11, P.I. Can Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda		<b>ADESILEX P7 BLANCO</b> <b>LOTE: C 14/06/22 0218</b>
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004-1:2017 Material adquirido: Adhesivo cementoso		Clase declarada por el fabricante MAPEI SPAIN, S.A. <b>C2T</b>
<b>MATERIAL ADQUIRIDO POR APPLUS AL AZAR EN EL ALMACÉN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Arias Nadela (Ronda Muralla 124 - 27004 Lugo) el 20/07/2022</b>		
LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS SOBRE LA MUESTRA ADQUIRIDA, CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
Agua añadida:		<b>24,0%</b>
Tiempo Abierto, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.1	Adherencia a 20 min	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia Inicial, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.2		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.3		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.4		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.5		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.2		<b>≤ 0,5 mm</b>

**Los resultados de los ensayos realizados cumplen con la clase declarada por el fabricante.**

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 22/32305656  
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material adquirido por Applus en almacén distribuidor y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Responsable Técnico  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com).