

CERTIFICADO DE PRODUCTO CONTROLADO

Nº. 22/32305657-C

Bellaterra, 18 de octubre de 2022	Marca comercial:
PETICIONARIO: MAPEI SPAIN, S.A. NIF: A-80125495 C/Valencia 11, P.I. Can Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda	KERAFLEX EXTRA S1 BLANCO LOTE: A-30/06/22 0615
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004-1:2017 Material adquirido: Adhesivo cementoso	Clase declarada por el fabricante MAPEI SPAIN, S.A. C2TE-S1

MATERIAL ADQUIRIDO POR APPLUS AL AZAR EN EL ALMACÉN DE Materiales de la Construcción Amado Salvador (Autovía A3 Valencia - Madrid, km 0 - 46930 Quart de Poblet)

LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS SOBRE LA MUESTRA ADQUIRIDA, CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Agua añadida:		28,5%
Tiempo Abierto, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.1	Adherencia a 20 min	≥ 0,5 N/mm²
	Adherencia a 30 min	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia Inicial, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.2		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.3		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.4		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.5		≥ 1,0 N/mm²
Determinación del deslizamineto, UNE-EN12004-2:2017 Apdo. 8.2		≤ 0,5 mm
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.6		≥2,5 mm < 5mm

Los resultados de los ensayos realizados cumplen con la clase declarada por el fabricante.

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 22/32305657
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material adquirido por Applus en almacén distribuidor y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Responsable Técnico
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com.