

# CERTIFICADO DE PRODUCTO CONTROLADO

Nº. 22/32305658-C

Bellaterra, 18 de octubre de 2022	Marca comercial:
<b>PETICIONARIO: MAPEI SPAIN, S.A.</b> NIF: A-80125495 C/Valencia 11, P.I. Can Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda	<b>KERAFLEX EXTRA S1 BLANCO</b> <b>LOTE: A-30/06/22 0615</b>
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004-1:2017 Material adquirido: Adhesivo cementoso	Clase declarada por el fabricante MAPEI SPAIN, S.A. <b>C2E-S1</b>

**MATERIAL ADQUIRIDO POR APPLUS AL AZAR EN EL ALMACÉN DE Materiales de la Construcción Amado Salvador (Autovía A3 Valencia - Madrid, km 0 - 46930 Quart de Poblet)**

LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS SOBRE LA MUESTRA ADQUIRIDA, CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Agua añadida:		<b>32,0%</b>
Tiempo Abierto, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.1	Adherencia a 20 min	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
	Adherencia a 30 min	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia Inicial, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.2		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.3		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.4		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.5		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.6		<b>≥2,5 mm &lt; 5mm</b>

**Los resultados de los ensayos realizados cumplen con la clase declarada por el fabricante.**

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Responsable Técnico  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de informe 22/32305658  
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material adquirido por Applus en almacén distribuidor y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com).