

CERTIFICADO DE PRODUCTO CONTROLADO

Nº. 22/32305661-C

Bellaterra, 18 de octubre de 2022

<p>PETICIONARIO: MAPEI SPAIN, S.A. NIF: A-80125495 C/Valencia 11, P.I. Can Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda</p>	<p>ULTRACOLOR PLUS 113 Lote: 02/06/22 14:47</p>
<p>MATERIAL DE REJUNTADO PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 13888:2009 Material Cementoso</p>	<p>El fabricante MAPEI SPAIN, S.A. declara su producto, como Clase ⁽¹⁾: C2GWA</p>

MATERIAL ADQUIRIDO POR APPLUS AL AZAR EN EL ALMACÉN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Arias Nadela (Ronda Muralla 124 - 27004 Lugo) el 20 de julio de 2022

LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS SOBRE LA MUESTRA ADQUIRIDA, CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Dosificación	23% Agua	
1- Resistencia a la abrasión, UNE-EN 12808-2:2009	≤ 1000 mm ³	
2- Flexión y compresión después de almacenamiento en seco, UNE-EN 12808-3:2009	Resistencia a Flexión	≥ 2,5 N/mm ²
	Resistencia a Compresión	≥ 15 N/mm ²
3- Flexión y compresión después de ciclos, UNE-EN 12808-3:2009	Resistencia a Flexión	≥ 2,5 N/mm ²
	Resistencia a Compresión	≥ 15 N/mm ²
4- Absorción de agua después de 30 y 240 minutos, UNE-EN 12808-5:2009	Absorción 30 minutos	≤ 2 g
	Absorción 240 minutos	≤ 5 g
5- Determinación de la retracción, UNE-EN 12808-4:2010	≤ 3 mm/m	

Los resultados de los ensayos realizados cumplen con la clase declarada por el fabricante.

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A

Responsable Técnico
LGAI Technological Center S.A

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de informe 22/32305661.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material adquirido por Applus en almacén distribuidor y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com.