

SJEKKLISTE FOR MAPEGUARD WP 90/140/200 SYSTEM



KONTAKTINFO MEMBRANARBEID

Utfylt av: _____

Dato: _____

Prosjektnavn: _____

Hovedentreprenør: _____

Kontaktperson(er): _____

Tlf: _____ E-post: _____

PRIMING

Produkt:

_____ Batch nr: _____

Krav:

For gyldig dokumentasjon med TG 20575, skal ikke restfukten i betongunderlag overstige 85% RH ved legging av **MAPEGUARD WP 90/140/200**. Temperatur ved legging må være 5 – 35 °C.

Ved legging av **MAPEGUARD WP** på sugende underlag, anbefales **PRIMER G** eller **ECO PRIM T** som primer. Ved ikke-sugende underlag kan **ECO PRIM T** eller **ECO PRIM GRIP** brukes.

Underlaget er behandlet, rent, tørt og støvfritt før påføring. Bilde er tatt.

Dato: _____

Restfuktighet i underlaget (RF%): _____

Temperatur i omgivelsene (°C): _____

Bilde tatt etter påføring

Tid etter påføring: _____



MEMBRAN

Produkter:

- **MAPEGUARD WP** _____ Batch nr: _____

- **MAPEGUARD WP ADHESIVE** Batch nr: _____

- **MAPEFLEX MS45** lim til detaljer Batch nr: _____

- **MAPEGUARD ST** tettebånd

- **MAPEGUARD PC** rørmansjett (ulike størrelser)

- **MAPEGUARD EC/IC** mansjett ut-/innvendig hjørne

- **MAPEBAND B DC/B DCL** slukmansjett

- **MAPEBAND B T** butylbånd

Krav:

For gyldig dokumentasjon med TG 20575, gjelder kun produktene over. Alle skjøter skal overlappes med minst 5 cm og klemring skal monteres over både slukmansjett og foliemembran.

Underlag er tørt, ren og støvfri før påføring. Bilde er tatt.

Dato: _____ Tid før påføring: _____

<input type="checkbox"/>	Foliemembran er limt med MAPEGUARD WP ADHESIVE
<input type="checkbox"/>	Overlapper, rørmansjetter, tettebånd og innvendige/utvendige hjørner er limt med MAPEGUARD ADHESIVE eller MAPEFLEX MS45
<input type="checkbox"/>	MAPEGUARD PC i str. 75-110 og 100-130 mm er påført lim i overgangen til røret.
<input type="checkbox"/>	Alle overganger, og evt. skader i folien er skjøtet med minst 5 cm overlapp, bilde er tatt.
<input type="checkbox"/>	Alt overskytende lim og evt. luftbobler i foliemembranen og tettebåndene er presset ut.
<input type="checkbox"/>	Klemring er montert over både MAPEGUARD WP og MAPEBAND B DC/B DCL i sluk. Bilde er tatt
<input type="checkbox"/>	Bilder er tatt under og etter montering.

Signatur: _____

Signatur kunde/sluttbruker: _____